



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Омской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Территориальный отдел надзорной деятельности и
профилактической работы по Советскому АО г. Омска
(наименование органа государственного контроля (надзора))

Предписание № 324/1/1-19

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Бюджетному общеобразовательному учреждению города Омска

«Школа-интернат основного общего образования № 2»

директору БОУ г. Омска «Школа-интернат основного общего образования № 2»

Санину Владимиру Станиславовичу

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического
лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Советского АО
г. Омска по пожарному надзору Бондаренко К.В. от 18 октября 2019 года № 324, ст. 6.1 Федерального
закона от 21.12.1994 № 69 «О пожарной безопасности» в период с 07 ноября 2019 года по 21 ноября
2019 года проведена плановая, выездная проверка

государственным инспектором Советского АО г. Омска по пожарному надзору Ступа Евгенией
Сергеевной территории, зданий, помещений бюджетного общеобразовательного учреждения города
Омска «Школа-интернат основного общего образования № 2» по адресу: 644029, г. Омск,
ул. Грозненская, 7

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором БОУ г. Омска «Школа-интернат основного общего образования № 2» Саниным
Владимиром Станиславовичем; начальником хозяйственного отдела БОУ г. Омска «Школа-интернат
основного общего образования № 2» Понамарчук Натальей Васильевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасност и	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
324/1/ 1-1	Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующих протоколов испытаний	п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 25.04.2012 № 390	01.11.2020	
324/1/ 1-2	Отсутствуют указатели с четко нанесенными цифрами расстояния до месторасположения и направления движения к пожарным гидрантам	п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390	01.11.2020	

324/1/ 1-3	На путях эвакуации в лестничных клетках и коридорах не предусмотрено аварийное (эвакуационное) освещение	ч. ч. 1, 3 ст. 6, ст. 52, ст. 53, ч. 2 ст. 82, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390; п. 4.3.1 СП 1.13130.2009	01.11.2020	
324/1/ 1-4	При проведении работ по перепланировке помещений, в планы эвакуации не внесены соответствующие изменения, отражающие новую планировку помещений	ч.ч. 3, 4 ст. 4, ч. 1, 3 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.2.2 ГОСТ Р 12.2.143-2009	01.11.2020	
Спальный корпус, лит. Е:				
324/1/ 1-5	Не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты на 4-м этаже, а именно: не исправны световые оповещатели «Выход» системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (над эвакуационным выходом из коридора № 21 в коридор № 36; над эвакуационным выходом из коридора № 36 на лестничную клетку № 22 на поэтажном плане 4-го этажа технического паспорта нежилого строения лит. Е от 02.06.2008 инв. № 6569446); не исправен звуковой оповещатель системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (в коридоре № 36 на поэтажном плане 4-го этажа технического паспорта нежилого строения лит. Е от 02.06.2008 инв. № 6569446); снят дымовой пожарный извещатель автоматической пожарной сигнализации (помещение № 6 на поэтажном плане 4-го этажа технического паспорта нежилого строения лит. Е от 02.06.2008 инв. № 6569446); не исправна система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на 1-м этаже (имеется запись в журнале регистрации работ от 21.06.2019 года)	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390	01.11.2020	
324/1/ 1-6	Не обеспечено наличие на дверях помещений складского назначения обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зон в соответствии главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (помещение № 16 на поэтажном плане 3-го этажа; помещения № 58, № 25, № 24 на поэтажном плане 1-го этажа технического паспорта нежилого строения лит. Е от 02.06.2008 инв. № 6569446)	п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390	01.11.2020	
324/1/ 1-7	Помещение электрощитовой (помещение № 20 на поэтажном плане 2-го этажа технического паспорта нежилого строения лит. Е от 02.06.2008 инв. № 6569446) не выделено	ч.ч. 1, 3 ст. 6, ч. 3 ст. 80, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.6.4 СП	01.11.2020	

	противопожарной перегородкой 1-го типа (фактически в перегородке имеется открытый проем)	4.13130.2013		
324/1/ 1-8	Не обеспечено исправное состояние устройства для самозакрывания противопожарной двери, отделяющей учебный корпус от спального корпуса	п. 62 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390	01.11.2020	
324/1/ 1-9	Нежилые помещения, предоставляемые для фактического проживания (класс функциональной пожарной опасности Ф1.2) не отделены от помещений спального корпуса (класс функциональной пожарной опасности Ф1.1) противопожарными стенами не ниже 2-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа с соответствующим заполнением проемов (помещения №№ 13-17 на поэтажном плане 1-го этажа технического паспорта нежилого строения лит. Е от 02.06.2008 инв. № 6569446) (в настоящее время данные нежилые помещения используются для фактического проживания. В техническом паспорте на дату первичной инвентаризации (1961 г.) помещения предусматривались для размещения изолятора)	ч. 4 ст. 4, ч. ч. 1, 3 ст. 6, ч. 3 ст. 80, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.6.3, п. 5.2.4, п. 5.2.5 СП 4.13130.2013	01.11.2020	
324/1/ 1-10	Помещения не оборудованы дымовыми пожарными извещателями автоматической пожарной сигнализации (помещения №№ 1-19 на поэтажном плане 1-го этажа технического паспорта нежилого строения лит. Е от 02.06.2008 инв. № 6569446)	ч. 4 ст. 4, ч. ч. 1, 3 ст. 6, ст. 54, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», приложение «А» п. А. 10: табл. А.1 п.п. 9, табл. А.3 п.п. 38 СП 5.13130.2009	01.11.2020	
324/1/ 1-11	Часть здания не оборудована системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (помещения №№ 1-19 на поэтажном плане 1-го этажа технического паспорта нежилого строения лит. Е от 02.06.2008 инв. № 6569446)	ч. 4 ст. 4, ч. ч. 1, 3 ст. 6, ст. 54, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; раздел 7 табл. 2 п.п. 2 СП 3.13130.2009	01.11.2020	
324/1/ 1-12	Помещение не оборудовано пожарными извещателями автоматической пожарной сигнализации (помещение № 51 (кухня пищеблока) на поэтажном плане 1-го этажа технического паспорта нежилого строения лит. Е от 02.06.2008 инв. № 6569446)	ч. 4 ст. 4, ч. ч. 1, 3 ст. 6, ст. 54, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», приложение «А» п. А. 10: табл. А.1 п.п. 9, табл. А.3 п.п. 38 СП 5.13130.2009	01.11.2020	
Учебный корпус, лит. Б:				
324/1/ 1-13	Не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, а именно: не исправна система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в спортивном зале и актовом зале (помещения №№ 8, 6 на поэтажном плане 4-го этажа технического паспорта нежилого строения лит. Б от 02.06.2008 инв. № 6569032) (имеется запись в журнале регистрации работ от 21.06.2019 года)	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390	01.11.2020	
324/1/ 1-14	Не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, а именно: снят дымовой	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением	01.11.2020	

	пожарный извещатель автоматической пожарной сигнализации (в помещении № 16 на 4 этаже; в помещении № 15 на 3-м этаже технического паспорта нежилого строения лит. Б от 02.06.2008 инв. № 6569032)	Правительства РФ от 25.04.2012 № 390		
324/1/1-15	Помещения не оборудованы дымовыми пожарными извещателями автоматической пожарной сигнализации (помещение № 17 на поэтажном плане 4-го этажа технического паспорта нежилого строения лит. Б от 02.06.2008 инв. № 6569032; помещения №№ 20-34 на поэтажном плане 1-го этажа технического паспорта нежилого строения лит. Б от 02.06.2008 инв. № 6569032; подсобные помещения № 36, № 1 на поэтажном плане 1-го этажа технического паспорта нежилого строения лит. Б от 02.06.2008 инв. № 6569032)	ч. 4 ст. 4, ч. ч. 1, 3 ст. 6, ст. 54, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», приложение «А» п. А. 10; табл. А.1 п.п. 9, табл. А.3 п.п. 38 СП 5.13130.2009	01.11.2020	
324/1/1-16	Часть здания не оборудована системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (помещения №№ 20-34 на поэтажном плане 1-го этажа технического паспорта нежилого строения лит. Б от 02.06.2008 инв. № 6569032)	ч. 4 ст. 4, ч. ч. 1, 3 ст. 6, ст. 54, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; раздел 7 табл. 2 п.п. 14 СП 3.13130.2009	01.11.2020	
324/1/1-17	Над эвакуационным выходом из лестничной клетки непосредственно наружу отсутствует световой оповещатель «Выход» (выход из помещения № 16 на поэтажном плане 1-го этажа технического паспорта нежилого строения лит. Б от 02.06.2008 инв. № 6569032 на улицу; выход из помещения № 4 на поэтажном плане 1-го этажа технического паспорта нежилого строения лит. Б от 02.06.2008 инв. № 6569032 на улицу)	ч. 4 ст. 4, ч.ч. 1, 3 ст. 6, ст. 54, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.3 СП 3.13130.2009	01.11.2020	
324/1/1-18	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (помещения № 15, № 6 на поэтажном плане 3-го этажа технического паспорта нежилого строения лит. Б от 02.06.2008 инв. № 6569032)	п. 42 «в» Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390	01.11.2020	
324/1/1-19	Допускается использование технического этажа для организации производственного участка (прачечной) (помещения №№ 23, 24 на поэтажном плане подвала технического паспорта нежилого строения лит. Б от 02.06.2008 инв. № 6569032)	п. 23 (б) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390	01.11.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;


руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Мероприятие по надзору проводил:

Государственный инспектор Советского АО г. Омска
по пожарному надзору
21.11.2019

Предписание для исполнения получил:


(подпись)
21.11.2019



Е.С. Ступа

директор БОУ г. Омска «Школа-интернат
основного общего образования № 2»
Санин Владимир Станиславович
(должность, фамилия, инициалы)